

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
神戸市灘区	2005年5月24日		修繕(有償)	外構枕木の割れ 土間コンクリートへ改装見積依頼	枕木の腐敗	—	2/23.25工事完了	2019年2月25日
京都市右京区	2007年4月5日	100年住宅	お客様連絡	内装引戸のガラスが割れたため修繕したい		—	養生方法のご説明、1/7以降に連絡いただける予定、連絡いただけない為一旦終了	2019年3月5日
尼崎市	2013年1月28日	100年住宅	お客様連絡	和室壁に亀裂ができた	木造住宅の特性	—	ボードジョイントでのクロスの亀裂で構造上問題無いことを説明	2019年1月7日
京都市右京区	2013年12月21日	100年住宅	お客様連絡	防蟻工事費用が知りたい		—	概算費用のお伝え、検討されます	2018年12月27日
京都市北区	2016年2月22日	100年住宅	修繕(有償)	樋破損の修繕依頼を受付		—	1/11 見積書提出。お客様検中。 2/22 依頼なし。	2019年2月22日
京都市上京区	2016年3月1日	100年住宅	改装	外部玄関軒下ダウンライトをセンサ型に変更した場合の見積り依頼を受付		—	1/11 見積書提出。1/29 器具交換完了。	2019年1月29日
大阪市住之江区	2016年8月25日	100年住宅	お客様連絡	手摺の取り外しに関する問い合わせ		—	電話にてご説明	2018年12月27日
茨木市	2018年3月30日	100年住宅	お客様連絡	内装扉の調整相談		—	調整出来たとの連絡にて対応終了	2019年1月10日
京都市左京区	2017年12月21日	100年住宅	1年点検	外構のタイルの目地の流失		—	後日手直し 3,4月中	
京都市左京区	2017年12月21日	100年住宅	1年点検	散水栓の水栓の高さが高すぎ		A	後日手直し 3,4月中	
京都市左京区	2017年12月21日	100年住宅	1年点検	各所クロスちり切れ		A	後日手直し 3,4月中	
京都市左京区	2017年12月21日	100年住宅	1年点検	トイレのタオルリングが歪み		M	後日手直し 3,4月中	
京都市左京区	2017年12月21日	100年住宅	1年点検	玄関の鍵が掛かりにくい		A	受け部調整し処理	2019年1月13日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市左京区	2017年12月21日	100年住宅	1年点検	浴室のコーキングのひび割れ		M	手直し済	2019年2月1日
京都市北区	2017年12月21日	100年住宅	1年点検	注意事項の説明	入居されて1週間の為	—	お手入れなどや今後のメンテナンスについて説明	2019年1月8日
摂津市	2017年12月8日	100年住宅	1年点検	リビングのサッシが重たい		A	自社にてシリコン塗布	2018年12月27日
摂津市	2017年12月8日	100年住宅	メーカーメンテナンス	リビング引き戸のポリカにシミがある		M	メーカーにて対応、エタノール拭き取り似て解消	2019年2月14日
高槻市	2018年12月17日	100年住宅	お客様連絡	浴室内シャワーよりの水圧低下がひどい	シャワー使用時に、キッチン他の水栓を開かれる為	—	現地にて状況確認、内容説明にてご理解	2019年1月11日
高槻市	2018年12月17日	100年住宅	メーカーメンテナンス	カップボード付着の汚れがとれない		—	現地にてメーカー確認し除去にて問題無し	2019年1月11日
大阪市淀川区	2016年12月23日	100年住宅	修繕(有償)	樋修繕工事見積依頼		—	1/17見積書提出、工事の依頼はありませんでした	2019年3月10日
京都市北区	2011年1月28日	100年住宅	お客様連絡	隣家が解体されたので、ブロックフェンスなど現状と同じ商品で部分的に積み足したいが同じものが知りたい	ブロックの色や形状の指定はしているが、類似品で施工している可能性があり、メーカー名までは不明と回答	—	図面を調べ、フェンスは判明するもブロックのメーカー名までは調べられないと回答。	2018年12月25日
京都市伏見区	2012年10月7日	100年住宅	改装	雨戸設置検討		—	年明けにお客様より連絡するとの事3/30時点で連絡無し	2019年3月30日
宇治市	2013年12月19日	100年住宅	修繕(有償)	防蟻工事依頼	保証切れ	—	業者手配(12/25)防蟻工事施工(4/10予定)	
大阪市西淀川区	2016年1月28日	100年住宅	修繕(有償)	居室の窓がしっかり閉まらない		—	メーカーにて調整作業	2019年2月6日
京都市下京区	2015年3月9日	100年住宅	お客様連絡	トイレの水が夜中に勝手に流れるときがある	不明	—	メーカー同行にて確認するも症状なし部品清掃し様子を見ていただく	2018年12月25日
三島郡島本町	2016年2月23日	100年住宅	修繕(有償)	床鳴りの問い合わせ		—	1/13現地にて注入剤処置するも改善せず、木質材料の説明にてご理解頂く	2019年1月13日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
豊中市	2017年12月26日	100年住宅	1年点検	建具のガタツキ		A	自社にて丁番調整	2018年12月25日
交野市	2017年12月1日	100年住宅	メーカーメンテナンス	浴室内シャワーヘッドの手元ボタンが、押した後戻りが悪くなってきた		—	メーカーメンテナンス依頼(ヘッド部の交換)	2019年12月29日
京都市左京区	2018年11月21日	100年住宅	修繕(有償)	床に重いものを落としてへこんでしまった		—	修繕12/28完了	2019年1月17日
京都市左京区	1999年6月29日		修繕(有償)	洗面台の給水の水漏れ		—	仮復旧済 洗面化粧台を交換 2/9完了	2019年3月7日
京都市下京区	2003年3月18日		修繕(有償)	掘込ガレージ外壁塗装依頼		—	受注済み ルーフテラス改修後に実施予定→少し様子を見てから	
京都市下京区	2003年3月18日		修繕(有償)	ルーフテラス改修工事依頼		—	3/8-10施工完了	2019年3月10日
京都市右京区	2004年3月18日		修繕(有償)	ジェット洗浄見積もり依頼	経年キッチン流れが悪い	—	見積もり提出・ジェット洗浄依頼(12/26)	2018年12月26日
京都市上京区	2003年8月11日		修繕(有償)	外壁木部工事 必要工事	15年点検による	—	12/24 見積書提出。お客様検討中。1/20 受注。工事日調整中。	
京都市上京区	2003年8月11日		修繕(有償)	コーキング工事 必要工事	15年点検による	—	12/24 見積書提出。お客様検討中。1/20 受注。工事日調整中。	
京都市上京区	2003年8月11日		修繕(有償)	排水管洗浄工事 必要工事	15年点検による	—	12/24 見積書提出。お客様検討中。1/20 受注。工事日調整中。	
京都市上京区	2003年8月11日		修繕(有償)	防水工事 必要工事	15年点検による	—	12/24 見積書提出。お客様検討中。1/20 受注。工事日調整中。	
京都市上京区	2003年8月11日		修繕(無償)	防水層の浮きを確認	15年点検による	—	10年点検修繕工事で防水再施工実施経緯がある為、後日手直し予定。4月頃に予定。	
京都市上京区	2003年8月11日		修繕(有償)	瓦コーキング工事 推奨工事	15年点検による	—	12/24 見積書提出。お客様検討中。1/20 受注。工事日調整中。	

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市上京区	2003年8月11日		修繕(有償)	防蟻工事 推奨工事	15年点検による	—	12/24 見積書提出。お客様検討中。 1/20 受注。工事日調整中。	
京都市上京区	2003年8月11日		修繕(有償)	換気フード交換 推奨工事	15年点検による	—	12/24 見積書提出。お客様検討中。 1/20 受注。工事日調整中。	
京都市上京区	2003年8月11日		修繕(有償)	戸車交換 推奨工事	15年点検による	—	12/24 見積書提出。お客様検討中。 1/20 見送り。	2019年1月20日
京都市上京区	2003年8月11日		修繕(有償)	防水コンセント交換 推奨工事	15年点検による	—	12/24 見積書提出。お客様検討中。 1/20 見送り。	2019年1月20日
京都市上京区	2003年8月11日		修繕(有償)	塗装工事 推奨工事	15年点検による	—	12/24 見積書提出。お客様検討中。 1/20 見送り。	2019年1月20日
京都市上京区	2003年8月11日		修繕(有償)	火災警報器設置 必要工事	15年点検による	—	12/24 見積書提出。お客様検討中。 1/20 見送り。	2019年1月20日
京都市中京区	2008年9月12日		修繕(有償)	必要工事 外壁コーキング修繕	10年点検による	—	見積もり提出 依頼なし	2019年2月1日
京都市中京区	2008年9月12日		修繕(有償)	必要工事 FRP防水トップ工事	10年点検による	—	見積もり提出 依頼なし	2019年2月1日
京都市中京区	2008年9月12日		修繕(有償)	必要工事 火災警報器設置工事	10年点検による	—	見積もり提出 依頼なし	2019年2月1日
京都市中京区	2008年9月12日		修繕(有償)	推奨工事 隣地排気軽減工事	10年点検による	—	見積もり提出 依頼なし	2019年2月1日
京都市中京区	2008年9月12日		修繕(有償)	推奨工事 防蟻工事	10年点検による	—	見積もり提出 依頼なし	2019年2月1日
京都市中京区	2008年9月12日		修繕(有償)	推奨工事 給湯器交換工事	10年点検による	—	見積もり提出 依頼なし	2019年2月1日
京都市左京区	2017年1月26日	100年住宅	お客様連絡	引戸の部品の破損		—	部品交換にて対応	2019年12月25日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
大阪市住吉区	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	階段室のスイッチカバーの破損		—	自社にて部品交換	2018年12月25日
大阪市住吉区	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	居室のサッシのカギが固い		—	自社にて調整、症状改善	2018年12月24日
京都市左京区	2018年8月9日	100年住宅	メーカーメンテナンス	浴室の換気扇で大きな音がした		M	メーカーメンテナンス対応 部品交換	2019年1月13日
神戸市須磨区	2018年11月29日	100年住宅 G仕様	お客様連絡	バルコニー汚れの指摘が直っていない		—	1/7訪問にてふき取り	2019年1月7日
神戸市須磨区	2018年11月29日	100年住宅 G仕様	メーカーメンテナンス	リビング縦入りサッシが開かなくなっている	部品の不良	M	ロック作動部材交換にて解消	2019年1月24日
京都市下京区	2018年12月21日	100年住宅	お客様連絡	玄関CL扉音鳴り		A	シリコンスプレーにて解消	2019年2月7日
京都市下京区	2018年12月21日	100年住宅	お客様連絡	クロス補修依頼		A	補修完了	2019年2月7日
京都市下京区	2018年12月21日	100年住宅	お客様連絡	床にキズ		—	補修ペンにて補修	2019年2月7日
京都市上京区	2018年12月21日	100年住宅	メーカーメンテナンス	キッチン排水にごく微量だが水漏れがある	排水トラップの止水パッキンに小さなゴミが挟まっていた事で微量の漏れが生じた模様	M	パッキンに付着したゴミ除去後、シンク水張り及び通水確認を行う手直し実施。	2018年12月25日
京都市東山区	2003年12月12日		15年点検	15年点検実施		—	点検報告書の通り	2019年3月26日
京都市右京区	2009年12月18日	100年住宅	お客様連絡	キッチンカップボード吊棚の下がりを見てほしい		A	12/23現地訪問、多少のたわみで問題ないことのご説明、簡易コーク処理にて様子を見ていただく。	2018年12月23日
吹田市	2011年2月21日	100年住宅	お客様連絡	テレビアンテナ線(未使用)垂れ下がり(表東面)		A	状況確認 梯子作業にて束ねて処理	2018年12月23日
京都市右京区	2003年7月17日		修繕(有償)	15年目の防蟻工事について見積もり依頼受付	構造を守るために定期的に必要な工事	—	施工完了 1/23施工済み	2019年2月4日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
高槻市	2010年8月30日	100年住宅	メーカーメンテナンス	建具の機能部材が効かない	経年劣化	—	12/24現地訪問聞き取り メーカーにて対応	2019年1月31日
高槻市	2010年8月30日	100年住宅	修繕(有償)	火災報知機の故障		—	有償での交換説明	2018年12月31日
高槻市	2010年8月30日	100年住宅	お客様連絡	結露によるカビが酷い	恐らく室内環境による	—	換気の重要性等をご説明	2019年1月31日
神戸市長田区	2012年9月15日	100年住宅	お客様連絡	長期優良住宅の維持保全状況報告について聞きたい	点検表を添付されていなかった	—	1年点検記録表の控えをコピーし提出していただくよう説明(TEL対応)	2018年12月22日
京都市右京区	2018年12月20日	100年住宅	入居直後	入居引越し前に傷を見つけたので直してほしい		—	12/22訪問確認、監督へ依頼、1/12(土)修繕完了	2019年1月22日
京都市北区	2017年12月5日	100年住宅	1年点検	トイレの壁が少し湾曲している		—	間柱等の反りねじれが多少ある事を説明。木造住宅の特性をご理解頂く。	2019年1月12日
京都市北区	2017年12月5日	100年住宅	1年点検	各内装ドアの点検		A	各丁番調整	2019年1月12日
京都市北区	2017年12月5日	100年住宅	1年点検	排水管内の汚れを確認		—	定期的な清掃が必要である事を説明	2019年1月12日
京都市左京区	2017年12月15日	100年住宅	メーカーメンテナンス	キッチンのコーキングの切れ		M	メーカーメンテナンス対応	2019年1月8日
京都市南区	2017年12月21日	100年住宅	1年点検	1年点検受付		—	点検完了	2019年1月10日
尼崎市	2018年8月10日	100年住宅	修繕(有償)	リビング天井照明のスイッチを階段前に増設したい	リビング一か所のみで使いにくい	—	施工方法を説明、一旦見送られる	2018年12月22日
尼崎市	2018年8月10日	100年住宅	お客様連絡	各所ちりきれ	木造住宅の特性	—	1年点検時手直しでご了解いただく	2018年12月22日
尼崎市	2018年8月10日	100年住宅	お客様連絡	玄関照明スイッチが使いづらい	3ロスイッチの上下が逆で設置されている	A	入れ替えにて完了	2018年12月22日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
大阪市淀川区	2018年12月17日	100年住宅	お客様連絡	クロスの汚れが取れない		—	1/26 手直し完了	2019年1月27日
京都市北区	2004年9月27日		修繕(有償)	排水管の洗浄をしたいがどうすれば良いか	経年による汚れの蓄積と思われる	—	見積もり提出し、受注。12/25洗浄実施完了	2019年1月11日
京都市上京区	2003年12月12日		15年点検	15年点検の受付		—	1/26 点検実施。4/14報告予定。	
宇治市	2008年12月22日		修繕(有償)	防蟻工事見積もり依頼	保証切れ	—	見積もり提出(12/21)・防蟻工事依頼(1/18)	2019年1月18日
京都市北区	2011年3月3日	100年住宅	修繕(有償)	トイレ内手洗い器の収納扉の丁番に破損がある。部品のみ取り寄せ可能であるのか問い合わせ。		—	12/27 見積書提出。お客様検討中。1/12 依頼なし。	2019年1月12日
京都市北区	2012年5月29日	100年住宅	修繕(有償)	玄関扉のドアクローザーのビス抜け		—	ビス締め直し 1箇所ビスが中で折れており、3点で支持された状態	2018年12月22日
京都市中京区	2015年1月9日	100年住宅	メーカーメンテナンス	トイレの手洗いの水が止まらなくなった	機器内部の故障と思われる	M	メーカーメンテナンスの連絡先を紹介して対応完了	2018年12月21日
京都市北区	2015年7月27日	100年住宅	修繕(有償)	一度見送ったカーポートの柱撤去について再度見積もり依頼受付。	台風による対応工事	—	見積書提出し、工事の受注。1/19の施工完了。	2019年1月21日
京都市伏見区	2015年8月26日	100年住宅	改装	テラス屋根設置相談		—	1/11 業者紹介 3月に受注連絡有り 完了連絡待ち	
京都市中京区	2017年11月27日	100年住宅	メーカーメンテナンス	玄関引き戸の閉まりが悪い 途中で止まることがある		M	メーカーメンテナンス対応	2019年1月6日
高槻市	2018年7月27日	100年住宅	お客様連絡	浴室シャワーの水圧が弱いと相談		—	電話説明予定	2018年12月21日
京都市北区	2018年3月6日	100年住宅	改装	室内に洋服掛けを設けたいと相談		—	1/21 見積書提出。お客様検討中。2/22 依頼なし。	2019年2月22日
神戸市須磨区	2018年9月28日	100年住宅	お客様連絡	引き戸の建付け調整依頼		A	1/8訪問調整にて完了	2019年1月8日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
神戸市須磨区	2018年9月28日	100年住宅	お客様連絡	開き戸の建付け調整依頼		A	1/8訪問調整にて完了	2019年1月8日
神戸市須磨区	2018年9月28日	100年住宅	お客様連絡	冷蔵庫・食器棚設置した後ろの隙間が下部と上部で異なる		—	1/8訪問 鋼製束の調整及び説明にて完了	2019年1月8日
西宮市	2018年6月8日	100年住宅	お客様連絡	リビング床鳴りが気になる	フロア実鳴り	—	構造上問題無いことを説明し様子見ていただく	2018年12月22日
西宮市	2018年6月8日	100年住宅	お客様連絡	リビングサッシの異音	めしあわせ部のパッキンと擦れる音	A	シリコンスプレー塗布し様子見ていただく	2018年12月22日
西宮市	2018年6月8日	100年住宅	お客様連絡	セラミックタイル割れ	パッキンがきちんと施工されていない可能性あり	—	1年点検時パッキン施工確認と交換することでご了解いただく	2018年12月22日
大阪市西淀川区	2018年11月16日	100年住宅	お客様連絡	エアコンが取り付けられない	お客様が希望されたエアコンのサイズが想定よりも大きいため	—	2/2 折り上げ天井のサイズを広げる工事を実施(エアコンスリーブ込み)	2019年2月3日
高槻市	2018年12月17日	100年住宅	改装	和室クローゼット扉の交換依頼		—	12/27 担当営業へ概算説明 2/15ご依頼無し	2019年2月15日
京都市西京区	2003年7月11日		改装	UVフィルム貼見積依頼		—	12/22現地訪問確認、1/11見積提出、受注、1/17UVフィルム貼工事、1/18網戸張替完了	2019年1月18日
京都市下京区	2004年1月27日		15年点検	15年点検受付		—	2/11決定 報告書作成依頼中	
京都市下京区	2004年1月27日		修繕(有償)	防蟻工事依頼		—	2/14施工完了	2019年2月14日
京都市北区	2005年1月28日		修繕(有償)	洗面所引戸の動きがかたく戸車交換でも改善しない		—	下部レールに破損がある為、12/7見積書提出。1/29 下レールの交換。	2019年1月29日
宇治市	2009年1月7日		10年点検	10年点検依頼		—	1/12(土)事前点検、1/26(土)本点検、3/21(木)13時 10年報告完了	2019年3月21日
宇治市	2009年1月30日		10年点検	10年点検依頼		—	1/7(月)事前点検、2/16(土)本点検	

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市北区	2008年1月28日		お客様連絡	今年10年点検修繕工事で防水トップコート上塗りした箇所の剥がれがある		A	12/23 状況確認。春頃手直し予定。4/5手直し実施、完了。	2019年4月5日
京都市伏見区	2008年12月8日	100年住宅	10年点検	10年点検依頼		—	平日での実施をお客様にて調整中 連絡待ち	
京都市上京区	2008年12月25日	100年住宅	修繕(有償)	10年目の防蟻工事依頼を受付		—	1/17 見積書提出。お客様検討中。2/17 依頼なし。	2019年2月17日
京都市上京区	2008年12月25日	100年住宅	10年点検	10年点検の受付		—	点検報告書の通り	2019年3月3日
尼崎市	2010年9月13日	100年住宅	お客様連絡	浴室の音楽が聞けなくなっている		—	リモコンの設定にて音が出ていない状況であったので設定の変更にて完了	2018年12月20日
尼崎市	2010年9月13日	100年住宅	お客様連絡	インターホンの子機が使用できない		—	充電器の不具合か子機本体の不具合 お客様にてメーカーに問い合わせ頂く	2018年12月20日
京都市山科区	2011年2月22日	100年住宅	修繕(有償)	外構のL型側溝ががたつく(セットバック部)	車両の通行	—	12/20見積依頼 依頼なし	2019年2月11日
京都市右京区	2012年4月20日	100年住宅	お客様連絡	洋室のロールスクリーン取付部の窓枠上枠の垂れ下がり		A	12/21訪問、上枠再固定にて完了	2019年12月21日
京都市中京区	2011年6月27日	100年住宅	修繕(有償)	トイレ便器から水漏れが見られる	経年による機器内部の故障と思われる	—	訪問し、水漏れ箇所が洗浄便座の機能部であることを確認。メンテナンス連絡先の紹介済み	2018年12月20日
京都市南区	2017年12月11日	100年住宅	1年点検	畳にシミができています	お客様要因の可能性が高い	—	施工中のものではなく後からのシミであることを説明	2019年1月22日
京都市南区	2017年12月11日	100年住宅	お客様連絡	保証書が見当たらない	お客様紛失	—	再発行手続き	2019年2月19日
京都市北区	2017年12月26日	100年住宅 G仕様	1年点検	勝手口サッシ枠にへこみがある事に気がついた		—	何かしらのかたい物が接触した様子。機能に問題はない為、修繕は見送り。	2019年1月10日
京都市北区	2017年12月26日	100年住宅 G仕様	1年点検	排水管内の汚れを確認		—	定期的な清掃が必要である事を説明しました	2019年1月10日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市北区	2017年12月26日	100年住宅 G仕様	1年点検	窓クレセントが一部かたい窓がある		A	クレセント錠の調整	2019年1月10日
京都市左京区	2018年10月17日	100年住宅 G仕様	お客様連絡	サッシ上のコーキング部分に隙間の様なものがあるが、構造上のものなのか知りたいとの事	通気工法として必要な開口です。	—	通気工法として外壁を施工しており、必要な開口としていることを説明済み	2018年12月20日
京都市北区	2018年3月6日	100年住宅	お客様連絡	クロスの隙間が気になる		A	補修実施。	2018年12月21日
京都市左京区	1995年2月23日		修繕(有償)	リビングドアのラッチが壊れ、開閉できなくなったのでどうにかしたい	経年による部材劣化と判断	—	ラッチ部材の交換にて対応完了	2018年12月20日
草津市	2013年12月17日	100年住宅	修繕(有償)	5年目の防蟻工事の実施希望受付	構造保証の上で、定期的に必要な工事です	—	防蟻工事実施済み	2018年12月19日
京都市右京区	2002年2月22日		お客様連絡	玄関鍵がかかりにくくなった		A	12/18訪問、ネジ締め直し調整、調整方法のご説明	2018年12月18日
京都市北区	2006年6月29日		修繕(有償)	金属サイディングのジョイナー目地に浮きがある事に気がついた		—	ジョイナー目地補修作業実施	2018年12月23日
神戸市長田区	2008年11月28日		メーカーメンテナンス	浴室シャワーの不具合		—	メーカーメンテナンスにて完了	2019年12月25日
京都市左京区	2018年3月6日	100年住宅	お客様連絡	植栽が台風被害で倒れたので連絡したが、その後連絡がなかった	アンケートによる	—	改めて連絡し植え替え見積もり提出 依頼有 植え替え時期春対応 4月の予定	
京都市左京区	2018年3月6日	100年住宅	お客様連絡	リビングの雨戸が開けにくい	アンケートによる	A	調整済	2019年3月19日
京都市南区	2017年8月21日	100年住宅	お客様連絡	クロスのひび割れが再発(特に大空間への階段部がひどい)	ボードジョイント	—	会社へ相談 2/19巾木提出 3/7TELあり(4/21以降でまた連絡するとの事、巾木は検討中との事)	
宝塚市	2017年12月25日	100年住宅	1年点検	1年点検申し込み		—	1/12(土)点検完了	2019年1月12日
京都市西京区	2018年9月29日	100年住宅	お客様連絡	土間乱形タイルの捲れ	車両の出し入れにより乱形石の小さい部分が割れている	—	手直し完了	2019年1月25日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市右京区	2002年2月22日		お客様連絡	玄関扉の真ん中の鍵がかかりにくい	経年	—	シリコンスプレーと錠受け調整にて解消	2018年12月17日
京都市北区	2003年12月24日		15年点検	15年点検の受付		—	1/25点検実施。お客様のご都合により2,3週間後に連絡をする予定となりました(3/31)。	
京都市北区	2003年9月9日		15年点検	15年点検の受付		—	2019/1/17(木)点検済 報告書作成中	
神戸市須磨区	2009年10月27日	100年住宅	お客様連絡	水漏れのような形跡があるので、確認してほしい	お子様がお茶をこぼしていた	—	12/18(火)確認にて完了	2018年12月18日
京都市山科区	2011年12月16日	100年住宅	メーカーメンテナンス	エコキュートの銀イオンを交換したい	リモコンのイオンランプが点滅している	—	業者にて対応	2019年1月20日
京都市右京区	2015年4月24日	100年住宅	修繕(有償)	玄関扉がかかりにくい	汚れ付着と速度が緩すぎた	—	シリコンスプレーと速度調整にて解消	2018年12月17日
京都市中京区	2017年7月4日	100年住宅	メーカーメンテナンス	浴室の浴槽と壁の間のパッキンが浮いてきた		M	メーカーメンテナンス対応	2019年12月27日
八尾市	2017年3月24日	100年住宅	お客様連絡	ベランダで雨漏り	オーバーハングの継ぎ目から水が浸入	—	自社にてコーキング処理	2018年12月25日
高槻市	2017年6月22日	100年住宅	修繕(有償)	横引きの樋ジョウゴから、排水の水が漏れる	樋内のゴミ詰まりによる	A	清掃にて解消	2018年12月20日
神戸市灘区	2017年12月21日	100年住宅	1年点検	一年点検の受付		—	12/27(木)11点検完了	2018年12月27日
京都市左京区	2005年8月4日		お客様連絡	共有の外構土間の陥没の相談		—	L型側溝部なので、市に相談してもらう	2018年12月16日
京都市右京区	2007年12月7日		メーカーメンテナンス	網戸の網が外れた		—	12/24業者にて交換	2018年12月24日
神戸市長田区	2017年11月10日	100年住宅	お客様連絡	エコジョーズ排水ドレーンが排水管と繋がっていない		A	12/18排水ホース接続にて完了	2018年12月18日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
向日市	2017年12月21日	100年住宅	1年点検	1年点検受付		—	点検完了	2019年1月13日
向日市	2017年12月21日	100年住宅	1年点検	洗面室開き戸が枠に当たる		A	丁番調整にて完了	2019年1月13日
向日市	2017年12月21日	100年住宅	1年点検	寝室に砂ホコリが入る	隣に小学校がある	—	給気口の構造を説明	2019年1月13日
豊中市	2017年12月1日	100年住宅	1年点検	1年点検		—	1/19 実施完了	2019年1月19日
交野市	2017年12月1日	100年住宅	1年点検	一年点検依頼		—	12/25点検実施	2018年12月25日
京都市伏見区	2017年12月18日	100年住宅	メーカーメンテナンス	カップボードの耐震ラッチがよく掛かってしまう		—	メーカー対応依頼 部材交換にて対応	2019年1月24日
京都市伏見区	2017年12月18日	100年住宅	1年点検	玄関扉の鍵に引っ掛かりがある		A	ストライク調整	2019年1月17日
京都市伏見区	2017年12月18日	100年住宅	1年点検	洋室の引き戸、ドアクローザが効かない		A	調整にて対応	2019年1月17日
京都市右京区	2018年11月29日	100年住宅 G仕様	お客様連絡	浴室のサッシ外部の外壁に黄色いボンドのようなものが垂れて固まっている	コーキングの垂れのようなもの	A	除去して完了	2018年12月17日
京都市右京区	2018年11月29日	100年住宅 G仕様	お客様連絡	カーテンレールのビスが効かない		—	メンテナンスブックにより説明	2018年12月17日
摂津市	2018年11月16日	100年住宅	お客様連絡	居室一部屋だけ音が響く	柱や梁の配置による	—	1/13 訪問し、原因を説明、理解頂く	2019年1月14日
京都市右京区	2007年12月25日		お客様連絡	キッチンシングルバー水栓よりの水漏れ		—	12/15お客様連絡済、お客様自身でメンテナンス連絡されます。	2018年12月15日
京都市左京区	2008年10月7日		10年点検	10年点検の受付		—	2/2(土)点検完了 報告書作成中	

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
西宮市	2010年6月18日	100年住宅	修繕(有償)	キッチンシンクにひびが入った	お客様原因	—	お客様よりメーカーメンテナンス依頼にて対応	2018年12月18日
南丹市	2014年6月9日	100年住宅	メーカーメンテナンス	浴槽の排水栓の部材の破損		—	12/15メーカーメンテナンス依頼、12/20プッシュ排水栓部材交換完了	2018年12月20日
尼崎市	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	玄関鍵が掛かりにくい		A	ロック受け調整	2018年12月15日
尼崎市	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	換気乾燥機フィルター汚れ	清掃必要の認識が無かった	—	清掃説明	2018年12月15日
尼崎市	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	シャワーの水圧が弱く感じる	エコキュート仕様	—	説明にてご理解	2018年12月15日
尼崎市	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	各所引戸のがたつき		A	戸車及び跳ね上がり防止ブロック調整	2018年12月15日
尼崎市	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	和室サッシ上から木くずが落ちてくる	工事中の木くずが障子の上に残っていた	A	障子を外し清掃	2018年12月15日
京都市北区	2018年8月9日	100年住宅	改装	カップボードの吊戸棚を下げる仕上がりにしたい		—	1/10 見積書提出。お客様検討中。2/22 依頼なし。	2019年2月22日
京都市下京区	2003年6月20日		お客様連絡	洗面水栓破損?確認依頼(シャワーホース分)	ボンド固定箇所外れ	A	ボンド固定処理	2018年12月14日
京都市下京区	2003年7月17日		修繕(有償)	内装建具丁番交換依頼(LDK入口)	経年	—	丁番交換対応	2018年12月14日
京都市上京区	2006年3月28日		修繕(有償)	冷蔵庫の買い替えに伴い、搬出入時に掃出し窓を外してほしい	電化製品更新による作業	—	作業実施済み 作業代金預かり済み	2019年1月22日
京都市右京区	2006年6月9日		メーカーメンテナンス	浴室換気扇の異音、交換したい		—	12/14現地訪問、12/17メーカー直接対応、1/7メーカーメンテナンスにて天井換気扇交換完了	2019年1月7日
大阪市東住吉区	2014年6月20日	100年住宅	メーカーメンテナンス	洗面化粧台の引き出しが閉まらない		M	メーカーへメンテナンスを依頼、レール調整にて対応完了	2018年12月25日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市上京区	2013年6月27日	100年住宅	修繕(有償)	内装引戸の戸車破損の相談		—	12/18 戸車1個販売の見積書提出。 12/23 お届け。	2018年12月23日
尼崎市	2017年12月12日	100年住宅 G仕様	1年点検	天井換気乾燥機フィルターの汚れ	忘れていた	—	清掃説明	2018年12月14日
尼崎市	2017年12月12日	100年住宅 G仕様	1年点検	洗濯機排水トラップ内の汚れ	忘れていた	—	清掃説明	2018年12月14日
尼崎市	2017年12月12日	100年住宅 G仕様	1年点検	洗面所扉が枠に干渉している	使用による動き	A	丁番調整	2018年12月14日
尼崎市	2017年12月12日	100年住宅 G仕様	1年点検	階段壁や洋室扉上壁クロスに亀裂が入っている	木造住宅の特性	A	簡易修繕	2018年12月14日
尼崎市	2017年12月12日	100年住宅 G仕様	1年点検	各室建具にがたつきがある	使用による動き	A	ラッチ受け調整	2018年12月14日
西宮市	2017年12月22日	100年住宅	1年点検	クロスちりきれ	木造住宅の特性	A	後日修繕予定、1/22完了	2019年1月22日
西宮市	2017年12月22日	100年住宅	1年点検	保証書がみつからない		—	見つかרי次第連絡いただく、クロス手直し時に記載済	2019年1月22日
西宮市	2017年12月22日	100年住宅	1年点検	天井換気乾燥機フィルターの汚れ	忘れていた	—	清掃説明	2018年12月14日
西宮市	2017年12月22日	100年住宅	1年点検	洗濯機排水トラップ内の汚れ	忘れていた	—	清掃説明	2018年12月14日
京都市北区	2018年8月24日	100年住宅	メーカー メンテナンス	洗面化粧台の鏡がふくと白っぽくなった	コーティングのめくれ	M	メーカーにて交換対応	2018年12月22日
伊丹市	2018年12月17日	100年住宅	改装	タオル掛け追加見積もり依頼		—	取り付け完了	2018年12月22日
京都市下京区	2003年3月18日		修繕(有償)	風呂蓋見積依頼		—	商品お届け	2019年2月1日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市東山区	2006年7月25日		修繕(有償)	キッチンシンクの排水が一気に流すと流れにくい		—	12/14訪問確認 12/17工事完了	2019年12月17日
京都市左京区	2008年12月18日		10年点検	10年点検の受付		—	2019/1/29(火)点検済 4/2報告書提出	2019年4月2日
神戸市長田区	2008年11月28日		10年点検	10年点検の依頼		—	12/16事前点検 1/10点検完了 3/21報告完了	2019年3月21日
神戸市長田区	2008年11月28日		修繕(有償)	キッチン排水口 部材販売希望		—	3/21部材お渡し済	2019年3月21日
神戸市長田区	2008年11月28日		修繕(有償)	食器洗い乾燥機を引き出しに変更したい		—	メーカーの商品の保有期間が過ぎており対応が出来ないとのことでお客様説明にて完了	2019年1月10日
京都市伏見区	2011年1月18日	100年住宅	お客様連絡	部屋間仕切り新設をご依頼		—	年明けに現地調査予定 お客様より日程調整連絡待ち 3/30時点で連絡無し	2019年3月30日
南丹市	2013年12月19日	100年住宅	修繕(有償)	防蟻工事依頼		—	施工完了	2018年12月25日
京都市北区	2012年7月12日	100年住宅	改装	ガレージの境界部段差を小さくしたい 隣の方へも承諾済みとの事		—	見積もり作成し、提出済み 1/18	2019年3月21日
京都市左京区	2017年11月21日	100年住宅	1年点検	排水桝の汚れ		—	定期的にお手入れしていただくように説明	2018年12月18日
京都市山科区	2017年12月21日	100年住宅 G仕様	1年点検	1年点検(12/24)		—	点検実施	2018年12月24日
京都市山科区	2017年12月21日	100年住宅 G仕様	1年点検	サッシ鍵のかかりが悪い	ズレ	A	クレセント調整	2018年12月24日
京都市山科区	2017年12月21日	100年住宅 G仕様	1年点検	内装建具ガタツキ		A	ラッチ受部調整	2018年12月24日
大阪市東淀川区	2017年12月7日	100年住宅 G仕様	1年点検	1年点検		—	12/13(金)実施完了	2018年12月13日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
尼崎市	2017年12月26日	100年住宅	1年点検	リビングで床にキシミ音がする	フロア実なり	—	乾燥時期のため春先まで様子見ていただく	2018年12月13日
尼崎市	2017年12月26日	100年住宅	1年点検	玄関扉ドアクローザーのビスの緩み	使用によるもの	A	増し締め	2018年12月13日
尼崎市	2017年12月26日	100年住宅	1年点検	リビング入口引扉が換気扇を作動させるとことこ音がする	気密によるもの	A	扉左右調整にて解消	2018年12月13日
尼崎市	2017年12月26日	100年住宅	1年点検	洗濯機排水トラップ内の汚れ	認識が無かった	—	清掃説明	2018年12月13日
尼崎市	2017年12月26日	100年住宅	1年点検	キッチン吊戸の扉の高さが違う	不明	A	スライド丁番調整	2018年12月13日
尼崎市	2017年12月26日	100年住宅	1年点検	洗浄便座が冷たい	節電設定の時間帯がずれていたと思われる	—	節電設定方法説明	2018年12月13日
尼崎市	2018年10月29日	100年住宅	お客様連絡	外壁材 釘の固定抜け箇所あり		A	12/13業者手配 12/27修繕完了	2019年12月27日
尼崎市	2018年10月29日	100年住宅	お客様連絡	玄関枠に傷		—	12/13現地確認 補修対応にて完了	2018年12月13日
尼崎市	2018年10月29日	100年住宅	お客様連絡	トイレの詰まり	トイレットペーパーの流しすぎ	—	12/13ラバーカップにて詰まり除去作業にて完了	2018年12月13日
京都市右京区	2018年10月27日	100年住宅	修繕(無償)	ガレージの水栓を閉めても水が垂れる	止水処理不足	A	12/14(金)15時訪問、12/15(土)手直し完了、様子を見ていただく。	2018年12月15日
京都市左京区	1995年8月4日		修繕(有償)	トイレの照明スイッチの故障		—	現地確認 見積もり郵送済12/15 受注12/24工事完了	2018年12月24日
向日市	2011年9月16日	100年住宅	メーカーメンテナンス	電気温水器の銀イオン交換のメンテナンス依頼		—	12/11メーカーメンテナンス依頼、12/13交換費用のご説明、お客様より銀イオン交換せず、様子を見るとのことでキャンセル	2018年12月13日
神戸市長田区	2018年7月12日	100年住宅 G仕様	お客様連絡	浴室換気扇の効果が弱い気がする		A	12/20ダクト長さを調整し完了	2018年12月27日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
大阪市西淀川区	2017年11月21日	100年住宅 G仕様	メーカー メンテナンス	浴槽蓋固定フックがすぐ外れる		M	メーカーへメンテナンスを依頼、部品交換にて対応	2019年2月19日
大阪市西淀川区	2017年11月21日	100年住宅 G仕様	1年点検	屋根の確認依頼	台風被害の確認依頼	—	360° カメラで確認、異常なし	2018年12月11日
京都市北区	2018年7月30日	100年住宅 G仕様	お客様連絡	洗面所の換気扇にフィルターが付いていない	取付忘れ	A	12/15 フィルターお届け	2018年12月15日
京都市中京区	2018年9月27日	100年住宅	お客様連絡	給湯について、キッチン使用時に浴室シャワーの水圧が極端に落ちる		A	極端に水圧が落ちる様子はないが、シャワー水栓の止水栓調整に若干の余裕がある為、水量全開調整	2018年12月14日
京都市中京区	2018年9月27日	100年住宅	お客様連絡	クロスの継目に浮きができた		A	補修実施	2018年12月14日
大阪市淀川区	2018年12月10日	100年住宅	お客様連絡	トイレ便座の温度設定方法の問い合わせ		—	電話連絡にて完了	2018年12月11日
京都市右京区	2001年4月20日		修繕(有償)	サッシガラスが台風により割れた		—	12/11現地訪問、12/18見積提出(郵送)、2/18依頼なし	2019年2月18日
京都市東山区	2009年3月18日		メーカー メンテナンス	トイレリモコンで流すことができない	経年	M	メーカーメンテナンス手配して頂く(電話対応)	2018年12月10日
京都市北区	2008年10月24日		修繕(有償)	台風によりスカイウインドウ水下スカートに浮きが生じた	台風被害による復旧工事	—	12/10 現地確認。12/13 見積書提出。受注。4/5 工事完了。	2019年4月5日
京都市北区	2008年10月24日		修繕(有償)	台風により大屋根アンテナが転倒し瓦が破損した	台風被害による復旧工事	—	12/10 現地確認。12/13 見積書提出。受注。4/5 工事完了。	2019年4月5日
大阪市東住吉区	2014年6月20日	100年住宅	修繕(有償)	居室のドアクローザストッパー故障	経年による故障	—	1/15 部品交換にて対応	2019年1月15日
京都市右京区	2013年11月14日	100年住宅	修繕(有償)	防蟻工事依頼		—	12/10防蟻工事依頼、12/18工事完了	2019年12月18日
豊中市	2017年12月26日	100年住宅	1年点検	1年点検		—	12/25 実施完了	2018年12月25日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市北区	2017年12月17日	100年住宅	メーカーメンテナンス	玄関引き戸に時々異音が出る。パッキンに破れの様子がある。	1年点検	M	メーカーメンテナンス依頼。1/24 メーカーにて部材交換。	2019年1月24日
京都市北区	2017年12月17日	100年住宅	1年点検	降雨後に玄関ポーチの決まった場所に水溜まりができる		—	どこからの雨なのか観察をして頂く	2019年1月12日
京都市北区	2017年12月17日	100年住宅	1年点検	排水管内の汚れを確認		—	定期的な清掃の必要性を説明	2019年1月12日
京都市北区	2017年12月17日	100年住宅	1年点検	リビングの内装ドアを閉めると枠と擦れる		A	丁番の調整	2019年1月12日
京都市北区	2017年12月17日	100年住宅	メーカーメンテナンス	縦スベリ窓のロール網戸の閉まりが悪い(下側が巻き切らない)	1年点検	M	メーカーメンテナンス依頼。1/24 メーカーにて巻き取り調整実施。	2019年1月24日
大阪市淀川区	2018年11月19日	100年住宅G仕様	お客様連絡	アンテナ線の配線カバーがない		—	自社にてカバー復旧	2019年2月1日
京都市右京区	1994年8月22日		お客様連絡	アルミベランダ側面パネルの外れ		—	12/9現地訪問確認、12/13部材供給がない為、当社ではアルミベランダ交換の提案、ご自身で応急処置されます	2018年12月13日
京都市左京区	2007年12月22日	100年住宅	メーカーメンテナンス	エコキュートにエラーが出る	経年劣化	—	メーカーメンテナンス対応による修理と説明しフリーダイヤルへ連絡をして頂く。	2018年12月9日
京都市北区	2011年6月6日	100年住宅	修繕(有償)	先日購入した玄関ドアクローザーのネジ1本が空廻りすると相談		—	メーカーメンテナンス対応の提案。補修方法と概算金額の説明。ご依頼の際はご連絡頂く。	2018年12月18日
京都市北区	2013年12月3日	100年住宅	修繕(有償)	防蟻工事依頼を受付		—	12/9 専門業者を手配。業者より連絡中。2/4 キャンセルとなりました。	2019年2月4日
京都市北区	2017年12月26日	100年住宅G仕様	1年点検	玄関錠の引っかかりを確認		A	カマ錠受け側金具の位置調整	2019年1月20日
京都市北区	2017年12月26日	100年住宅G仕様	1年点検	排水管内の汚れを確認		—	定期的な清掃の必要性を説明	2019年1月20日
西宮市	2017年11月24日	100年住宅	メーカーメンテナンス	浴室カウンター下床シールにへこみがあり変色してきた	施工時のもの	M	メーカーメンテナンス依頼、手直し完了	2018年12月11日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
西宮市	2017年11月24日	100年住宅	1年点検	各所ちりきれ	木造住宅の特性	A	ボンドコーキング充填	2018年12月9日
西宮市	2017年11月24日	100年住宅	1年点検	洗濯機排水トラップ内の汚れ	忘れられていた	—	清掃説明	2018年12月9日
西宮市	2017年11月24日	100年住宅	1年点検	換気乾燥機のフィルターの汚れ	認識が無かった	—	清掃説明	2018年12月9日
西宮市	2017年11月24日	100年住宅	1年点検	外部引き込み管に巻いてあるテープが剥がれてきた		A	巻き直し	2018年12月9日
京都市北区	2018年3月6日	100年住宅	改装	クロスの壁に洋服掛けを設けたいと相談		—	仕上がりと概算金額をお伝え済み。ご依頼の際はご連絡頂きます。	2018年12月9日
尼崎市	2018年8月9日	100年住宅	お客様連絡	バルコニー網戸が破れている		—	交換にて完了	2019年1月7日
尼崎市	2018年8月9日	100年住宅	お客様連絡	LDKバルコニーサッシの鍵がかかりにくい	建付けが悪かった	A	戸車調整にて解消	2018年12月14日
尼崎市	2018年8月9日	100年住宅	お客様連絡	LDK壁入隅の隙間がひどくなってきた	木造住宅の特性	—	1年点検時手直しでご了解いただく	2018年12月14日
尼崎市	2018年8月9日	100年住宅	お客様連絡	キッチンの換気扇で異音が発生するようになった	グリルが目詰まりしていたため	—	訪問時解消済	2018年12月14日
高槻市	2007年5月31日		修繕(有償)	雨水排水樹蓋購入依頼		—	12/14見積もり提出済み 2/1納品	2019年2月1日
京都市山科区	2008年12月26日		10年点検	10年点検受付		—	3/25回覧中 2/16点検 1/8事前 決定	
神戸市灘区	2009年4月21日		修繕(有償)	洗濯機下床材部分張替	洗濯給水の水漏れ	—	1/26工事完了	2019年1月26日
京都市左京区	2018年7月26日	100年住宅	お客様連絡	LDKの床が少しめくれてきた		—	現地確認 後日手直し予定 2月~3月に連絡いただく予定	

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市左京区	2018年7月26日	100年住宅	お客様連絡	和室プリーツスクリーンが外れやすい		—	取り付け直して処理	2019年12月11日
寝屋川市	2017年12月8日	100年住宅	1年点検	クロスの膨れ	ビスパテ	A	叩いて調整し解消	2018年12月21日
寝屋川市	2017年12月8日	100年住宅	1年点検	雨樋が、水下側で滴が落ちる	恐らく屋根からの伝い水	A	ケラバとの干渉を空けて対応	2018年12月21日
高槻市	2008年9月30日		修繕(有償)	外壁修繕工事	10年点検による	—	12/7見積り提出済み 3/23工事完了	2019年3月23日
高槻市	2008年9月30日		修繕(有償)	金物増し締め工事	10年点検による	—	12/7見積り提出済み ご依頼無し 12/11	2018年12月11日
高槻市	2008年9月30日		修繕(有償)	防水工事	10年点検による	—	12/7見積り提出済み ご依頼無し	2018年12月11日
高槻市	2008年9月30日		修繕(有償)	防蟻工事	10年点検による	—	12/7見積り提出済み 3/9工事完了	2019年3月9日
高槻市	2008年9月30日		修繕(有償)	排水管洗浄工事	10年点検による	—	12/7見積り提出済み 3/16工事完了	2019年3月16日
高槻市	2008年9月30日		修繕(有償)	防災工事	10年点検による	—	12/7見積り提出済み ご依頼無し	2019年12月11日
高槻市	2008年9月30日		修繕(有償)	点検口設置工事	10年点検による	—	12/7見積り提出済み ご依頼無し	2019年12月11日
西宮市	2008年12月6日	100年住宅	10年点検	10年点検申し込み		—	2/9点検、報告書類提出完了	2019年3月21日
京都市中京区	2009年3月26日	100年住宅	修繕(有償)	玄関のカードキー追加についての相談		—	追加可能であることを説明	2018年12月7日
宇治市	2010年6月21日	100年住宅	お客様連絡	配管高圧洗浄金額が知りたい	訪問で営業に来た、比較の為	—	電話にてお伝え(12/7)	2018年12月7日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市右京区	2015年1月21日	100年住宅	修繕(有償)	台風被害による破風板飛散復旧の見積もり依頼		—	見積を担当営業へ提出済み1/14 契約済み。工事予定は5月頃の予定	
京都市右京区	2015年1月21日	100年住宅	修繕(有償)	台風被害による屋根材の破損修理の見積もり依頼		—	見積を担当営業へ提出済み1/14 契約済み。工事予定は5月頃の予定	
京都市右京区	2015年1月21日	100年住宅	修繕(有償)	台風被害による南、北面の軒樋修理の見積もり依頼		—	見積を担当営業へ提出済み1/14 契約済み。工事予定は5月頃の予定	
大阪市淀川区	2013年11月12日	100年住宅	修繕(有償)	防蟻工事依頼	5年目防蟻工事	—	12/21 工事完了	2019年12月22日
京都市左京区	2017年1月26日	100年住宅	お客様連絡	後付けの天井取り付け物干し金具の相談		—	下地補強しないとできないことを説明 壁付けの提案	2018年12月7日
京都市右京区	2018年2月28日	100年住宅	お客様連絡	浴室シャワーヘッドの角度調整が固い		—	1年点検時に確認予定	2018年12月7日
京都市右京区	2018年2月28日	100年住宅	お客様連絡	キッチン浄水器の水の出が強い		—	調整方法のご説明、1年点検時に確認予定	2018年12月7日
高槻市	2017年12月26日	100年住宅	1年点検	ルーフテラスのタイルが数枚割れている		A	交換対応	2019年1月19日
高槻市	2017年12月26日	100年住宅	1年点検	扉が勝手に開く		A	ラッチ調整にて解消	2019年1月19日
京都市北区	2018年1月30日	100年住宅 G仕様	お客様連絡	クロスに隙間が開いてきた	アンケートによる	—	1年点検の際に手直すことを説明	2018年12月8日
京都市北区	2018年1月30日	100年住宅 G仕様	お客様連絡	天井収納庫の床の匂いが気になる	アンケートによる	—	特別に体に害のあるものは使用していないことを説明	2018年12月8日
京都市伏見区	2017年12月8日	100年住宅 G仕様	1年点検	各所にてクロスチリキレ		A	ボンドコーク補修	2018年12月25日
京都市山科区	2002年10月28日		修繕(有償)	キッチンシンク部材(物置固定部破損)	経年	—	部材等供給不可回答、お客様で応急処置検討	2018年12月6日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市山科区	2002年10月28日		修繕(有償)	各所S/Wパイロット切れ	経年	—	お客様からの連絡待ち(12/6)・依頼無し(12/18)	2018年12月18日
京都市山科区	2002年10月28日		改装	浴槽巻蓋見積もり依頼	経年	—	見積もり作成中(12/6)・見積もり提出(12/7)・巻蓋交換依頼、納品(12/18)	2018年12月18日
京都市北区	2004年7月9日		修繕(有償)	洗面所の扉の丁番のネジの破損		—	調整にて完了 開閉に支障ないので、今回は交換しない	2018年12月6日
長岡京市	2006年4月20日		修繕(有償)	外壁がめくれていると隣家の外壁業者に言われた		—	現地確認予定 12/16他社でやるとの事でキャンセル	2018年12月16日
京都市伏見区	2010年10月1日	100年住宅	修繕(有償)	先月から水道料金が上がり様子を見ていたが、今月もその様子なので漏水調査依頼		—	水道業者にて対応依頼	2019年12月31日
京都市北区	2014年4月30日	100年住宅	メーカーメンテナンス	浴室内の乾燥機能が使えなくなった	機器内部の故障と判断。タイマー部にエラーランプが点灯するとの事	M	メーカーメンテナンスの対応と説明し、お客様自身で連絡されるとの事	2018年12月6日
京都市左京区	2017年12月7日	100年住宅	1年点検	各所クロスクロスちり切れ		A	補修し処理	2018年12月24日
京都市左京区	2017年12月7日	100年住宅	1年点検	押入れの襖の建て合わせ		A	調整済	2019年1月22日
池田市	2015年12月12日	100年住宅	お客様連絡	部屋の照明器具が時々付かない		—	照明器具を交換し、様子見て頂く様説明、理解頂く	2018年12月16日
西宮市	2017年11月16日	100年住宅	1年点検	外構 リュウノヒゲが部分的に生えてこない		—	3/16訪問予定	
京都市山科区	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	1年点検(1/12)		—	点検実施	2019年1月12日
京都市山科区	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	内装建具丁番		A	固定ねじ増し締め	2019年1月12日
京都市山科区	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	トイレ排水確認(流れが悪い時がある)		A	詰まり等なく問題なし、様子見	2019年1月12日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
尼崎市	2017年12月12日	100年住宅 G仕様	1年点検	1年点検申し込み		—	点検完了	2018年12月14日
京都市左京区	2017年12月12日	100年住宅	1年点検	食洗器で点検のランプが点灯する		M	メーカーメンテナンス対応済	2019年12月20日
京都市左京区	2017年12月12日	100年住宅	1年点検	排水桝の汚れ		—	定期的にお手入れしていただくように説明	2018年12月7日
京都市左京区	2017年12月12日	100年住宅	1年点検	ルーフテラスの掃き出し窓下コーキングが薄い		A	コーキング補修	2018年12月7日
京都市左京区	2017年12月12日	100年住宅	1年点検	各所クロスちり切れ		A	補修し処理	2018年12月7日
京都市左京区	2017年12月12日	100年住宅	1年点検	和室の押入れの鴨居の溝にひび？		—	材の元からのひびで問題ないことを説明 パテで埋めて処理	2018年12月7日
長岡京市	2018年9月28日	100年住宅 G仕様	改装	玄関収納依頼		—	4/14決定 3/24連絡も予定がつかない 3/7連絡(まだ予定がつかないとの事) 2/11日程連絡	
尼崎市	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	1年点検申し込み		—	点検完了	2018年12月15日
尼崎市	2017年12月16日	100年住宅	1年点検	1年点検申し込み		—	点検完了	2019年1月12日
京都市南区	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	床下点検口枠の浮き		A	下地調整にて解消	2019年1月13日
京都市南区	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	1年点検受付		—	点検完了	2019年1月13日
京都市北区	2003年9月30日		修繕(有償)	屋根工事 必要工事	15年点検による	—	見積書提出。受注。工事は2019年3月頃に調整予定。	
京都市北区	2003年9月30日		修繕(有償)	コーキング工事 必要工事	15年点検による	—	見積書提出。受注。工事は2019年3月頃に調整予定。	

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市北区	2003年9月30日		修繕(有償)	床下金物締め直し工事 推奨工事	15年点検による	—	見積書提出。受注。工事は2019年3月頃に調整予定。	
京都市北区	2003年9月30日		修繕(有償)	排水管洗浄工事 推奨工事	15年点検による	—	見積書提出。見送り。	2018年12月4日
京都市北区	2003年9月30日		修繕(有償)	防蟻工事 推奨工事	15年点検による	—	見積書提出。見送り。	2018年12月4日
京都市北区	2003年9月30日		修繕(有償)	屋根工事 必要工事	15年点検による	—	見積書提出。見送り。	2018年12月4日
京都市北区	2003年9月30日		修繕(有償)	防水工事 必要工事	15年点検による	—	見積書提出。見送り。	2018年12月4日
京都市伏見区	2003年10月31日		15年点検	15年点検依頼		—	2/2実施済み 3/30報告書提出	2019年3月30日
京都市南区	2004年12月21日		修繕(有償)	ルーフトラスの波板が飛んだ(過去の依頼の再依頼)		—	メーカーの日程調整中 12/4受注	
京都市右京区	2004年4月27日		お客様連絡	外壁が降雨時にひどく濡れるが大丈夫なのか？	台風影響により、笠木を交換したが、以前より外壁がよく濡れているように思う。	—	外壁には、塗装がされており、明らかな不具合は無く、問題のない事を説明済み	2018年12月4日
宇治市	2008年8月20日		修繕(有償)	必要工事 棟板金コーキング工事	10年点検による	—	修繕工事見積もり提出(12/4)・お客様からの連絡待ち、依頼無し(2/18)	2019年2月18日
宇治市	2008年8月20日		修繕(有償)	必要工事 サイディング浮き、コーキング切れ	10年点検による	—	修繕工事見積もり提出(12/4)・お客様からの連絡、依頼無し(2/18)	2019年2月18日
宇治市	2008年8月20日		修繕(有償)	必要工事 配管ジェット洗浄工事	10年点検による	—	修繕工事見積もり提出(12/4)・お客様からの連絡待ち、依頼無し(2/18)	2019年2月18日
宇治市	2008年8月20日		修繕(有償)	必要工事 火災警報器設置、交換工事	10年点検による	—	修繕工事見積もり提出(12/4)・お客様からの連絡待ち、依頼無し(2/18)	2019年2月18日
宇治市	2008年8月20日		修繕(有償)	必要工事 防水工事(トップコート・サッシ下部コーキング)	10年点検による	—	修繕工事見積もり提出(12/4)・お客様からの連絡待ち、依頼無し(2/18)	2019年2月18日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
宇治市	2008年8月20日		修繕(有償)	推奨工事 小屋裏金物緩み	10年点検による	—	修繕工事見積もり提出(12/4)・お客様からの連絡待ち、依頼無し(2/18)	2019年2月18日
宇治市	2008年8月20日		修繕(有償)	推奨工事 防蟻工事	10年点検による 保証切れ	—	修繕工事見積もり提出(12/4)・お客様からの連絡待ち、依頼無し(2/18)	2019年2月18日
京都市北区	2008年12月1日		10年点検	10年点検の受付		—	1/28 点検実施。報告の日程についてお客様へ連絡中。	
京都市北区	2008年12月1日		10年点検	防蟻工事の見積り依頼を受付	10年点検による	—	1/29 見積書郵送。お客様より連絡待ち。3/30 依頼なし。	2019年3月30日
大阪市此花区	2013年11月1日	100年住宅	お客様連絡	防蟻工事に関する問い合わせ		—	工事金額に関しての説明	2018年12月4日
京都市上京区	2016年2月8日	100年住宅	お客様連絡	玄関扉のハンドルが外れそう	ビスの締めが甘かった	A	ビス締め直し	2018年12月4日
京都市左京区	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	各所クロスちり切れ、階段壁クロスのひび		A	後日対応予定 4月対応	
京都市左京区	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	排水桝の汚れ		—	定期的にお手入れしていただくように説明	2018年12月22日
京都市左京区	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	玄関扉の鍵がまわりにくい		—	調整し処理	2018年12月22日
京都市左京区	2017年12月12日	100年住宅	1年点検	排水桝の汚れ		—	定期的にお手入れしていただくように説明	2018年12月8日
京都市左京区	2017年12月12日	100年住宅	1年点検	エアコン配管のパテ処理		—	パテの劣化に注意していただくように説明	2018年12月8日
京都市左京区	2017年12月12日	100年住宅	1年点検	各所クロスちり切れ		A	補修し処理	2018年12月8日
西宮市	2017年12月22日	100年住宅	1年点検	1年点検申し込み		—	点検完了	2018年12月14日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市上京区	2017年12月22日	100年住宅	1年点検	洗濯機に排水つまりがエラーが起こる		—	後日詳細調査予定。日程についてお客様より連絡待ち。3/19 連絡なし。	2019年3月19日
京都市上京区	2017年12月22日	100年住宅	1年点検	排水管内の汚れを確認		—	定期的な清掃の必要性を説明	2019年1月20日
京都市上京区	2017年12月22日	100年住宅	1年点検	クロゼット内の湿気がひどい		—	小まめな換気をする等、湿度調整の必要性を説明、クロゼット内に市販の湿気取りを設置して頂く	2019年1月20日
尼崎市	2018年10月29日	100年住宅	お客様連絡	トイレにて排水のニオイがする		—	12/13現地確認 12/27様子を見て頂いていたが変化なし 1/13換気を続けてもらい様子をみて頂く	2019年1月13日
尼崎市	2013年10月26日	100年住宅	お客様連絡	防蟻工事に関してのお問い合わせ		—	金額などを説明	2018年12月3日
京都市伏見区	2014年6月29日	100年住宅	修繕(有償)	プリーツスクリーン交換見積もり依頼		—	12/7見積もり提出済み ご依頼無し	2019年2月2日
京都市北区	2015年9月24日	100年住宅	お客様連絡	防水表面が白くなってきた	明確な原因不明	A	12/15 状況確認。暖かくなってからトップコート上塗り予定(4月頃の予定)。4/20 トップコート上塗り予定。	
京都市左京区	2017年12月11日	100年住宅	1年点検	ベニカナメモチの枯れ		—	後日対応 3、4月頃	
京都市左京区	2017年12月11日	100年住宅	1年点検	サッシのクレセントの緩み		A	ビス締め直し処理	2019年2月10日
京都市左京区	2017年12月11日	100年住宅	1年点検	防臭樹の汚れ	芝シートをかぶせられており、隠れていた	—	定期的にお手入れしていただくように説明	2019年2月10日
豊中市	2018年11月28日	100年住宅	お客様連絡	洗面化粧台の水栓レバーが外れた	施工時の固定が甘かった	A	12/5 施工業者にて手直し、再固定し対応完了	2018年12月5日
宝塚市	2018年10月27日	100年住宅	メーカーメンテナンス	電子錠 シールキーを登録完了後、時間が経過すると使用できなくなる		—	メーカーメンテナンス手配済	2018年12月8日
京都市右京区	2004年8月9日		修繕(有償)	裏のハナミズキ伐採相談、見積もり依頼		—	12/7現地確認、12/13見積提出、1/13 依頼なし	2019年1月13日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市右京区	2004年8月9日		修繕(有償)	天窓からの結露相談		—	電話にて対策等説明、一旦様子見るとの事	2018年12月2日
京都市右京区	2004年8月9日		メーカーメンテナンス	浴室内の混合水栓から水漏れ		—	メーカーメンテナンス依頼(部品交換)	2018年12月6日
京都市北区	2004年9月3日		修繕(有償)	引き戸の隙間調整できるのか		—	調整するが、直りきらないので様子を見ていただく	2018年12月4日
京都市北区	2004年9月3日		修繕(有償)	サッシがおもくなった		—	インナーサッシで調整済	2018年12月4日
京都市北区	2004年9月3日		修繕(有償)	物干しの高さが変えられるのか		—	現地確認12/4 加工が必要なので、見送り	2018年12月4日
長岡京市	2008年8月8日		修繕(有償)	必要工事 屋根工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2019年2月19日
長岡京市	2008年8月8日		修繕(有償)	必要工事 外壁コーキング工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2019年2月19日
長岡京市	2008年8月8日		修繕(有償)	必要工事 排水管洗浄工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2019年2月19日
長岡京市	2008年8月8日		修繕(有償)	必要工事 防水工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2019年2月19日
長岡京市	2008年8月8日		修繕(有償)	必要工事 火災報知器設置	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2019年2月19日
長岡京市	2008年8月8日		修繕(有償)	推奨工事 防蟻工事	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2019年2月19日
長岡京市	2008年8月8日		修繕(有償)	推奨工事 床下金物増し締め	10年点検による	—	見積提出 依頼なし	2019年2月19日
交野市	2015年7月27日	100年住宅	修繕(有償)	外構既存CB塀が汚い為、塗装相談		—	対応中	

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
神戸市長田区	2017年11月10日	100年住宅	1年点検	下屋のスレート材の表面ひび割れ		—	1/11 コーキング処理予定にて完了	2019年1月11日
神戸市長田区	2017年11月10日	100年住宅	1年点検	クロスの子リ切れ		—	コーク処理にて完了	2018年12月2日
神戸市長田区	2017年11月10日	100年住宅	1年点検	シャッターを上げ切った際に、傾く		—	シャッター調整にて完了	2018年12月2日
京都市伏見区	2015年7月8日	100年住宅	お客様連絡	リビング吹き抜けの壁に染みが出来てきている		A	汚れである為、説明と部分的にふき取り処置	2018年12月16日
摂津市	2017年12月8日	100年住宅	1年点検	1年点検		—	12/27 実施完了	2018年12月27日
京都市伏見区	2017年11月17日	100年住宅	メーカーメンテナンス	キッチン吊式電動水切りの動作間い合わせ		—	メーカーメンテ依頼 1/11お客様より「現状で使用するとの事」でキャンセル連絡	2019年1月11日
京都市伏見区	2017年11月17日	100年住宅	1年点検	トイレの扉が吊元で枠と擦れる		A	調整にて解消	2018年12月8日
大阪市住吉区	2017年12月15日	100年住宅	1年点検	1年点検		—	12/24 実施完了	2018年12月24日
京都市伏見区	2018年7月30日	100年住宅	お客様連絡	バスタブ内水栓のサビ浮き		A	清掃除去対応	2018年12月4日
摂津市	2018年11月16日	100年住宅	修繕(有償)	浴室の給湯器リモコンが点かない	エアコン取り付け業者が配線を切断	—	給湯器リモコンの配線を新たに施工	2018年12月16日
京都市右京区	2002年2月22日		修繕(有償)	玄関の真ん中の鍵がかかりにくい	調整の狂い	—	調整、シリコン塗布にて完了	2018年12月1日
京都市北区	2005年1月28日		メーカーメンテナンス	内装ドアの丁番に破損が生じドアが外れた	リコール対象	M	メーカーメンテナンスの受付先を案内	2018年12月4日
京都市北区	2005年1月28日		修繕(有償)	内装ドアのハンドルを回してもドアが開かない箇所がある		—	内装ドアのラッチ交換	2018年12月4日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

2018年12月発生分(2019年4月6日更新)

物件所在地	お引渡し日	建物仕様	受付種類	内容	原因	ランク	処理内容	完了日
京都市北区	2005年1月28日		修繕(有償)	洗面所引戸の動きがかたく戸車調整でも改善しない		—	下部戸車に破損がある為、12/23 戸車交換。	2018年12月23日
向日市	2006年2月2日		修繕(有償)	風呂蓋見積依頼		—	12/4見積提出、1/12受注、2/3お届け	2019年2月3日
京都市上京区	2008年8月1日	100年住宅	修繕(有償)	天井点検口設置工事 推奨工事	10年点検による	—	見積書提出。お客様検討中。1/10 依頼なし。	2019年1月10日
京都市上京区	2008年8月1日	100年住宅	修繕(有償)	床下金物締め直し 推奨工事	10年点検による	—	見積書提出。お客様検討中。1/10 依頼なし。	2019年1月10日
京都市上京区	2008年8月1日	100年住宅	修繕(有償)	防蟻工事 推奨工事	10年点検による	—	見積書提出。お客様検討中。1/10 依頼なし。	2019年1月10日
京都市上京区	2008年8月1日	100年住宅	修繕(有償)	外壁工事 推奨工事	10年点検による	—	見積書提出。お客様検討中。1/10 依頼なし。	2019年1月10日
京都市上京区	2008年8月1日	100年住宅	修繕(有償)	コーキング工事 推奨工事	10年点検による	—	見積書提出。お客様検討中。1/10 依頼なし。	2019年1月10日
京都市上京区	2008年8月1日	100年住宅	修繕(有償)	火災警報器設置 必要工事	10年点検による	—	見積書提出。お客様検討中。1/10 依頼なし。	2019年1月10日
大阪市西淀川区	2015年11月20日	100年住宅	修繕(有償)	カーポートの修繕依頼	台風21号被害	—	12/24 見積書提出	
宝塚市	2017年9月22日	100年住宅	メーカーメンテナンス	店舗入り口引き扉開閉時の異音が気になる	ガイドピンの傷	M	ガイドピン及びローラー交換	2018年12月6日
大東市	2018年8月9日	100年住宅	お客様連絡	壁を傷つけた、修繕したい	お客様使用上	—	1/28 張替工事完了	2019年1月29日

※建物仕様の記載の無いものは「100年住宅」以前のものとなります。

株式会社ゼロ・コーポレーション